

# そんなとき、どうするの？

## 1 換気扇、電気のスイッチ、コンセントには



- 火花が出るおそれがあります。絶対にさわらないでください。
- 動いている換気扇は止めないでください。止まっている換気扇は動かさないでください。

## 2 全ての火を消し、ガス栓を閉める



## 3 窓や扉を開けて換気する



- 数カ所の窓や扉を開けて十分に換気してください。
- 容器バルブも閉めてください

## 4 販売店または認定保安機関に



### 容器バルブの閉め方

- 容器バルブは容器の上部にあります。
- バルブを時計と同じ右回りに回すと閉まります。
- LP ガスはもれると低い所や物カゲにたまるおそれがあります。十分にガスを追い出してください。日ごろから万一に備えて容器・ガスメーターの位置を確認しておいてください。



さらに詳しい安全情報は  
こちらをご覧ください。

LPガスの安全情報ホームページ

<http://www.hokkaidolpg.or.jp>

または

北海道LP

検索



●販売事業者名または認定保安機関名

〒006-0811 札幌市手稲区前田1条6丁目2番8号

丸彦 小野商事株式会社

TEL 011-681-2191・3572

FAX 011-685-6085

一般社団法人  
北海道LPガス協会

〒003-0013

札幌市白石区中央3条3丁目1-40



●このチラシは、LPガス安全委員会からの補助金を得て発行しております。

この印刷物は再生紙を使い、石油使用量と揮発性有機溶剤の発生を抑える為の植物性インキを使い、回収廃液を全く発生させない「水なし印刷方式」で印刷しております。